

UElect

ユーフレクト



メンテナンスガイド：自然給気バルブ (SQ-80)

注意



空気が流れる場所は塞がない。

ドアのアンダーカット、壁の給気口などの空気の通り道などは塞がないで下さい。換気がスムーズに行われない原因になります。


用意するもの

軍手、雑巾、バケツ、水、古新聞、脚立

あると便利

ぬるま湯、中性洗剤、小型掃除機

自然給気バルブ内のスポンジ状フィルターは、2~3ヶ月に一度汚れ具合によって行います。次の手順にそって行って下さい。

作業手順	
1.	 各居室（居間、食堂、主寝室、子供室、和室など）の外壁面に設置されています。 2~3ヶ月に一度汚れ具合によって、次の手順で清掃を行います。
2.	 室内カバーを手前に引き外します。
3.	 カバー内にスポンジ状フィルターが設置されています。 (オプションパーツの花粉フィルターが設置されている場合もあります)

4.		<p>フィルター押さえを外し、スponジ状フィルターを室内カバーから取り出します。 (写真の白いフィルターは、オプションパーツの花粉フィルターです)</p>
5.		<p>取り出したスponジ状フィルターに付着した外部のホコリを掃除機の弱モードで取り除きます。大きなホコリを取り除いた後に、水洗い、乾燥を行いフィルターの清掃は終了です。 (オプションパーツの花粉フィルターは、清掃を繰り返すと目が崩れてしましますので1回又は2回で交換をお勧めします。ホコリなどで目詰まりした場合も交換をお勧めします)</p> <p>⚠ スponジ状、花粉フィルターは洗濯機に入れて洗わないで下さい。また、花粉フィルターは、水洗いすると纖維が崩れますので避けて下さい。</p>
6.		<p>カバーに付着したホコリも水を含ませた布などで拭き取り清掃を行います。</p> <p>⚠ 壁紙を汚してしまう可能性がありますので、使用される布は、しっかり水気を絞ってからご使用下さい。</p>
7.		<p>清掃が終わった後、逆手順の作業を行い完了です。</p>
<p>標準で設置されているスponジ状フィルターは、外部環境にもよりますが、1年～2年程度は、繰り返しご使用頂けます。取り替えの目安は、硬質化又は纖維質破壊などの場合に取替えが必要になります。</p> <p>オプションパーツの、花粉フィルターは外部環境に左右されます。大よその交換目安は、1シーズン（3ヶ月）に一度の交換をお勧めします。</p> <p>お勧めの使用時期は、花粉の飛散が多い時期の2月から5月頃をお勧めします。</p> <p>また、幹線道路に隣接している場合（車の交通量が多い場合）に、粉塵の除去にお勧めします。</p>		

⚠ シンナーなどの溶剤は使用しないで下さい。故障・破損の原因になります。